



1

PELASTUSLAKI 379/2011

LaitteieK kunnossapito:

- 12§ - väestönsuojan varusteet ja laitteet on pidettävä toimintakunnossä sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti
- 12§ - kunnossapittäminen ja määräaikainen tarkastaminen on kiinteistön omistajan, haltijan ja toimenharjoittajan vastuulla

Käyttövalmius:

- 76 § - väestönsuoja sekä väestönsuojeluvälineet ja -laitteet on oltava sellaisessa kunnossä, että väestönsuoja voidaan ottaa käyttöön 72 tunnin yhteydessä

2

VN ASETUS 408/2011

Suojatila, suojaluokka ja rakenteet:

- Väestönsuojan varsinaisen suojatilan koko (0,75 m2/henkilö)
- Suojaluokan määräytyminen S1/S2/kalliosuoja
- Rakenteellisiä vaatimuksia

3

SM ASETUS 506/2011

Kunnossapito:

- Kunnossapitovastuu: rakennuksen omistaja
- Väestönsuojan tilat
- Louhintä ja rakenteet
- Ilmanvaihto
- Vesi-, viemäri-, sähkö- ja viestilaitteet
- LaitteieK kunnossapito (10 vuotta & dokumentointi)
- Perustelumuistio 20 §

4

LAITELAKI 10/2007

VäestönsuojieK varustamisessa käytettävälle laitteille ja tuotteille asetettavat vaatimukset:

- 1§ - tarkoitus: varmistaa, että laitteieK oikealla huollolla ja tarkastuksella turvataan laitteieK tehokas ja luotettava toiminta
- 4§ - koskee väestönsuojieK rakentamisessa ja varustamisessa käytettäviä laitteita ja tuotteita
- 5§ - laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa kunnossapidossä tarvittavat tiedot ja ohjeet

5

VN ASETUS 409/2011

Laitteet ja varusteet:

- Yhteisiä vaatimuksia (mm. tuotteieK merkinnät)
- Väestönsuojan ovet, luukut, sulkulaitteet, läpiviennit ja ilmanottoputki
- Venttiilit ja ylipainemittarit
- Vesisäiliö, jäteastia, käymälävarustus, sulkutelta ja vuode
- Vuotovesipumppu, varavalaistus, räjähdysenvaimennin ja kaasuilmaisin
- S1 suojan IV-laite
- Polttomootorikäyttöinen ilmanvaihtolaite